



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управле-
ния надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

63 г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел.. 8(3822)670-015, e-mail: oktgp@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 57/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 67 г. Томска,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району и профи-
лактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от
09.11.2020 № 57,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
10 час. 00 мин. 13 ноября 2020 г. по 10 час. 00 мин. 10 декабря 2020 г., дознавателем отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области
(государственным инспектором по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) лейте-
нантом внутренней службы Пидодня Сергеем Антоновичем, проведена плановая выездная проверка,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 67 г. Томска,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Лупаниной Ольгой Александровной по доверенности от 09.11.2020 б/н,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	--	---	--

1.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) (отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты 2 и 3 этажа).	п. 61, п. 63 ППП в РФ.	01.06.2021	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на двери электрощитовой).	п. 20 ППП в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.	01.06.2021	
3.	На путях эвакуации 2 этажа используется горючий материал с неподтвержденными показателями (в коридоре 2 этажа используется линолеум).	ст. 134, таблица 3, таблица 28 ФЗ-123;	01.06.2021	

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

- *Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123);*
- *Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ППП в РФ);*
- *СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013).*

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без-

Лич

(подпись проверяющего)

Ом

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного от 09.12.2020 № 57, предписание об устранении выявленных нарушения от 10.12.2020 № 57/1/1, фотографии,

Подписи лиц, проводивших проверку:



Чогуе С.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лескова Т.А. директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ом

"10" 12 2020г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

