


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Типовая форма

Дата 12.11.2021 № 70210061000201344597



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-815, kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 6/1, тел. 8(3822) 670-015, oktgpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки  
№ 32 от «12» ноября 20 21 года  
в период с «15» ноября 20 21 г. по «23» ноября 20 21 г.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) лейтенант внутренней службы Пидодня Сергей Антонович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ СОШ № 67 г Томска Лескова Тамара Алексеевна, заведующий хозяйством МАОУ СОШ № 67 г Томска Лупанина Ольга Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка с выполнением
1.	На объекте защиты не хранится (не представлена), техническая документация (проектная и исполнительная документация) на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР).	01.09.2022	
2.	Не организованы работы по ремонту, техническому	п. 54 ППР.	01.09.2022	

<p>обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, АПТ), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Не осуществлены работы с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (предоставлен типовой регламент, не учитывающий требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).</p>			
<p>3. Инструкция о мерах пожарной безопасности МАОУ СОШ № 67 г. Томска не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил, утвержденных</p>	<p>п. 2, п. 394 ППР.</p>	<p>01.09.2022</p>	

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности).			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор ООО СММ-64*  
*Лескова Т.А.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) лейтенант внутренней службы Пидодня С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.